

OZNACZENIE	OPIS	j.m.	Ilość
	istn. latarnie oświetleniowe do demontażu	kpl.	8
	linia kablowa YAKXS2o 5x240 mm² relacji: istn. 108HB pole nr 18,21 – proj. ZK	mb	118/145
	linia kablowa YKXS2o 5x95 mm² w rurze osłonowej HDPE 110 – zasilanie prasy	mb	22/30
	linia kablowa YKXS2o 5x16 mm² w rurze osłonowej HDPE 50 – zasilanie betownicy	mb	12/20
	linia kablowa YKXS2o 5x6 mm² 0,6/1 kV w rurach przepustowych RHDPE 160 i osłonowych HDPE 75 – zasilanie szafki pompowni	mb	33/42
	linia kablowa zasilająco – sterująca pompowni ścieków w rurze osłonowej HDPE 75 – typ wg dostawcy pompowni	mb	9/16
	linia kablowa zasilająco – sterująca prasy w osłonie kablowej – istn. kabli, typ wg dostawcy prasy	mb	9/16
	linia kablowa oświetlenia terenu – obwód I – istn. kabel po przełożeniu w rurze osłonowej HDPE 50	mb	7/10
	linia kablowa oświetlenia terenu – obwód I – proj. kabel w rurze osłonowej HDPE 50	mb	28/34
	linia kablowa oświetlenia terenu – obwód II – proj. kabel w rurze osłonowej HDPE 50	mb	58/70
	linia kablowa oświetlenia terenu – obwód III – proj. kabel w rurze osłonowej HDPE 50	mb	60/81
	proj. złącze kablowe	kpl.	1
	proj. szafka zasilająco – sterująca pompowni	kpl.	1
	szafka zasilająco – sterująca prasy – wg dostawcy urządzenia	kpl.	1
	szafka zasilająco – sterująca betownicy – wg dostawcy urządzenia	kpl.	1
	szafka przyłączeniowa prasy – wg dostawcy urządzenia	kpl.	1
	proj. studnia kablowa DN 400	kpl.	1
	proj. stup oświetleniowy 10m: – stup stalowy ocynkowany 10m – fundament betonowy prefabrykowany – głowica stupa h=50 cm, – nateiellacz asymetryczny LED 151W 14500lm 4000K kąt nachylenia 30stopni	kpl.	6
	proj. stup oświetleniowy 10m: – stup stalowy ocynkowany 10m – fundament betonowy prefabrykowany – głowica stupa h=50 cm, 180 stopni – nateiellacz asymetryczny LED 151W 14500lm 4000K kąt nachylenia 30stopni – oprawa drogowa LED 35W 4600lm 4000K kąt nachylenia 10stopni	kpl.	3
	proj. nateiellacz montowany na wiacie h=9,0 m – nateiellacz asymetryczny LED 151W 14500lm 4000K – kąt nachylenia 25stopni	kpl.	7
	proj. oprawa liniowa montowana pionowo na słupie wiaty – spód oprawy h=2,2 m – oprawa LED IP65 68W 9300lm 4000K	kpl.	7
	proj. oprawa zwieszakowa wiaty – wysokość zawieszenia h=8,0 m – oprawa LED IP65 68W 9300lm 4000K	kpl.	6

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanych linii kablowych oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi sieciami.
2. Całość robót związanych z budową projektowanych linii kablowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
3. Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu.
4. O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi zlokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
5. Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanych sieci kablowych.
6. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Słupy należy zabezpieczyć elastomerem poliuretanowym do wysokości 0,50 m od ziemi.
8. Maszty oświetleniowe przystosować do montażu kamer CCTV.

**** ISTNIEJĄCA INSTALACJA OŚWIETLENIA DO UNIECZYNNIENIA
ISTNIEJĄCE LATARNIE DO LIKWIDACJI

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 62–510 Konin, ul. Sulańska 13	
obiekt	Plac do magazynowania i przetwarzania odpadów wraz z wiatą stalową dla prasy i betownicy.	data 20.03.2018
adres	Działka nr 1436/5 obr. Gosławice, gm. Konin	skala 1:500
rysunek	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rys. Pe1
stadium	Projekt budowlany — nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj — w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 115/005/08	
sprawdzający	inż. Zbigniew Świerk — w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 134/005/06	